

Утверждено  
приказом начальника  
Государственной жилищной  
инспекции по Оренбургской  
области  
от 04.10.2017 № 55/од

Регистрационный № 3 от 31.01.2018

г. Оренбург

**Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса**

Форма собственности: частный жилищный фонд

Адрес МКД: Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК): Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»

Количество			Строительный объем здания, м3	Площадь, м2		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
5	3	60		3666,6	3336,8	-
Серия проекта: ---				Год ввода в эксплуатацию/ 1992 капремонта		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			---	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м2		194,51
				Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м2		191,57
				Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м2		263,08
				Величина отклонения, %		- 26,1

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности: С повышенный.

Главный специалист ОНТК (н)



С.И.Захарова