

Утверждено
 приказом начальника
 Государственной жилищной
 инспекции по Оренбургской
 области
 от 04.10.2017 № 55/од

Регистрационный № 2 от 30.01.2018

г. Оренбург

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Форма собственности: частный жилищный фонд

Адрес МКД: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК): Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»

Количество			Строительный объем здания, м3	Площадь, м2					
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений			
5	4	70		2819,3	2607,6	-			
Серия проекта: ---				Год ввода в эксплуатацию/ 1977 капремонта					
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м2			265,69			
			---			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м2			265,19
			---			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м2			263,08
			---			Величина отклонения, %			- 1

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности: Е пониженный.

Главный специалист ОНТК (н)



С.И.Захарова